


Obec Smržov plánuje stavbu asfaltové komunikace kolem č.ev. 16, 17, 30, 31 a č.p. 103 a 104. Stavba asfaltové komunikace proběhne v období 7/2024 a bude dotována z Evropských fondů. Z toho důvodu stavba kabelového vedení ČEZ Distribuce a.s. musí proběhnout před tímto termínem.

k.ú. Smržovu Smřic



Vzdálenosti dle ČSN 73 6005

Druh sítě	Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v metrech											
	Silové vedení				Sdělovací kabely	Plynovody		Vodovod	Tepelné sítě	Kabelovody	Kanalizace	
	1 kV	10kV	35 kV	220kV		NTL	STL					
Silové kabely	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,20	0,30/0,10*	0,40	0,60	0,40	0,30	0,10	0,50
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,20	0,80/0,30*	0,40	0,60	0,40	0,70	0,30	0,50
	35 kV	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80/0,30*	0,40	0,60	0,40	1,00	0,30	0,50
	220kV	0,20	0,20	0,20	0,50	0,80	0,40	0,60	0,40	2,00	0,50	0,50

* v ochranné trubce nebo žlabu

Druh sítě	Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení podzemních sítí v metrech											
	Silové vedení				Sdělovací kabely	Plynovody		Vodovod	Tepelné sítě	Kabelovody	Kanalizace	
	1 kV	10kV	35 kV	220kV		NTL	STL					
Silové kabely	1kV	0,05	0,15	0,20	0,20	0,30/0,10*	0,1***	0,1***	0,2*	0,30	0,10	0,30
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,20	0,80/0,30*	0,1***	0,2***	0,2*	0,50	0,30	0,30
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,25	0,80/0,30*	0,1***	0,2***	0,2*	0,50	0,30	0,50
	220kV	0,20	0,20	0,25	0,25	0,5**	0,3**	0,7**	0,40	1,00	0,30	0,50

* v ochranné trubce nebo žlabu
 ** další opatření
 *** kabel v chrániči přesahující plynovod na každou stranu o 1m

Trasy stávajících sítí jsou zakresleny pouze orientačně!!! Před započítím zemních prací nutno výtýčit skutečné průběhy správců těchto zařízení!!!

Kabely uloženy podle ČSN 73 6005.
 Napěťová soustava: 3 PEN AC 50Hz 400/TN-C.
 Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN EN 64140 ed.3 a PNE 33 0000-1:7.vydání - automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C.

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín
HIP:	Tomáš Mádlo	Zhotovitel projektové dokumentace:
AUTORIZOVAL:	Tomáš Mádlo	ČKAJ 0701713
VYPRACOVAL:	Libor Vosáhlo	SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín
KONTROLOVAL:	Tomáš Mádlo	
Název stavby:	Smržov, chaty, impedance, rekonstrukce knn	
Číslo stavby:	IE-12-2008714	
Název přílohy:	Koordinační situační výkres	
Archivní číslo:	2004018-01	
Formát:	297 x 590	Datum:
Stupeň PD:	PDP5	Část:
Měřítko:	1:500	Příloha:
	C	C.3